ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Gilleleje Vandværk
Kastanie Allé 71
3250 Gilleleje
Att.:

Udskrevet: 14-04-2016
Version: 1
Modtaget: 08-04-2016
Påbegyndt: 08-04-2016
Ordrenr.: 330675

Sagsnavn Gilleleje vv
Lokalitet: Gilleleje Vandværk
Prøvested: Afgang værk, Bregnerød, Hillerødvejen 65, 3250
Prøve ID: Prøvehane
Udtaget: 08.04.2016 kl. 12:20:00
Prøvetype: Drikkevand - Normal kontrol
Prøvetager: LAB/DBH
Kunde: Gilleleje Vandværk, Kastanie Allé 71, 3250 Gilleleje

Prøvenr.: 38888/16

Parameter		Resultat	Enhed	Metode	Grænseværdi	Afgang værk
Prøvetagning, Drikkevand			-	DS/EN ISO 19458:2006+NST Manual for DRV 2012		
pH ved prøvetagning		8.0	pH	DS/EN ISO 10523:2012	7 - 8.5	Vandet må ikke være kalkaggressivt
Temperatur ved prøvetagning		9.0	°C		-	Det bør tilstræbes, at vandet er højst 12ºC ved taphanen
Ledningsevne v. ptagning		61	mS/m	DS/EN 27888	Min.30	Minimumskrav
Udseende/lugt	#	i.a.b.	-	Lab		Vandet må ikke have en afvigende smag og lugt, desinfektionsmidler undtaget
Kimtal ved 22 °C		8	Pr. ml	DS/EN ISO 6222	50	
Kimtal ved 37 °C		<1	Pr. ml	DS/EN ISO 6222	5	
Coliforme bakterier		<1	Pr. 100 ml	DS/EN ISO 9308-1	<1	
E. coli		<1	CFU/100 ml	DS/EN ISO 9308-1	<1	
Ammonium+ammoniak, NH4+		0.006	mg/l	SM 17udg. 4500-NH3	0.05	
Nitrit, NO2-		<0.001	mg/l	DS/EN ISO 11732:2005	0.01	
Nitrat, NO3-		2.8	mg/l	DS/EN ISO 11732:2005	50	
Fluorid, F-		0.32	mg/l	DS 218,MOD	1.5	
Sulfat, SO4--		33	mg/l	SM17udg. 4500-SO4	250	
NVOC		2.3	mg/l	DS/EN 1484:1997	4	
Total phosphor, P		0.078	mg/l	DS/EN ISO 6878:2004		
Chlorid, Cl-		38	mg/l	DS/EN ISO 15682:2001	250	
Jern, Fe		0.08	mg/l	ICP DS/EN ISO 11885	0.1	
Mangan, Mn		0.001	mg/l	ICP DS/EN ISO 11885	0.02	

Kommentar

Højst tilladelige værdi er overholdt for de undersøgte parametre.

Helle Hornemann

Kopimodtagere:
Dines Jørgensen A/S, Kirsebær Allé 9-11, 3400 Hillerød
DT Audio & Data, Højdevej 9, 4070 Kirke-hyllinge
Gribskov Kommune, Vedr. vandforsyninger, Græsted Stationsvej 8, 3230 Græsted
Jørgen Petersen, Bøgebjergvej 42, 3230 Græsted

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER